

INFORME OBRAS LA FRANCIA FASE 2

CONTRATISTA. ING. HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE

SUPERVISOR. ING. ARTURO JURADO

OBJETO. OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN RED DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LA FRANCIA (FASE II) EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS,

Fecha de inicio. 5 de agosto del 2019.

Fecha de terminación. 17 de noviembre del 2019.

Fecha Reclamación daño eléctrico. Oficio recibido el día 19 de diciembre del 2019.

Radicado. 10090

El día 23 de diciembre del 2019, se le comunico al Ing. Hugo Alberto Arias, sobre la reclamación presentada a Aguas de Manizales S.A. E.S.P., sobre una reclamación por daños en acometida eléctrica en el inmueble ubicado en la carrera 18 No 4 – 45 barrio La Francia.

Durante la ejecución de las obras y en los diferentes comités de obra nunca se informó de daños alguno sobre esta acometida eléctrica ni por otro concepto.

Además de lo anterior la reclamación del daño se realizó en una fecha posterior al recibo de la obra del contrato No 2019-0146, razón por la cual nunca quedo consignado en comités ni en bitácora

Como se puede observar (Fotos) el daño en mi concepto no corresponde a las obras de canalización de la red de acueducto construida en un diámetro de 6", debido a que esta canalización no se hizo encima de la acometida eléctrica, la canalización se efectuó aproximadamente a escaso uno (1) m de distancia, además de haberse intervenido esta acometida los obreros hubiesen sufrido un percance, situación que nunca se presentó.



Línea Azul, tubería instalada, círculo rojo daño en la acometida.
La franja de pavimento nuevo indica el ancho intervenido

Como puede observarse la canalización esta por fuera del sitio del presunto daño en reclamación por el abogado José Fenibar Marín Q, razón por la cual es imposible con estas obras se hubiera provocado el daño respectivo, además la franja de excavación nunca se realizó en la zona demarcada como el daño.




Distancia entre el daño y la canalización red de acueducto.

Póliza RCE No 0640666-0
SURAMERICANA
Vigencia hasta el 18 de marzo 2020
Valor asegurado \$165.623.200

Por otra parte, según información del Maestro de obra, señor Holman Lopez, para esa misma época pasaron con guadañadoras cortando el prado y además descopando árboles.

El señor Holman Lopez reside en Manizales, Barrio San Sebastián, Kra 1 J No 48 F – 1-17, celular 3187486211. Cedula No 10233792



DANIEL QUINTERO AMARILES
Ingeniero
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.