

[External] Fwd: daño generador electritco #1 jhon deere



De: gerencia globalas <gerencia@globalas.co>

Fecha: 29/09/2023 14:33:17

Para: siniestros.co@bbva.com, MARILIN ORTEGA VILLALBA

<marilyn.ortega@bbva.com>, Luz Marina

<novelasesoresdeseguros@gmail.com>



0 Documentos adjuntos

buenas tardes a todos

envío información siniestro

ALVARO ENRIQUE VISBAL

Gerente General

Globalas Ltda

Tel 3564069 - 3692449 - 3455198

Cel 3106328389

Cra 49B No 74 - 98 Local 1

gerencia@globalas.co

Barranquilla - Colombia

Esta correo puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retencion, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos queda estrictamente prohibida y puede ser sancionada legalmente.

This email may contain confidential information or privileged access. If you have received this email in error, mistake or omission, please notify the sender immediately and delete the message with its attachments. The use, copying, printing, retention, disclosure, resubmission or any action taken on this message and its attachments is strictly prohibited and may be legally sanctioned.

----- Forwarded message -----

De: ELIANA VALDEBLANQUEZ <administracion@almayore.com.co>

Date: vie, 29 sept 2023 a las 14:28

Subject: daño generador electritco #1 jhon deere

To: PEDRO PABLO KALOZDI <gerencia@almayore.com.co>, CRISTIAN CORTES

<mantenimiento@almayore.com.co>, gerencia globalas <gerencia@globalas.co>

Cordial saludo señor Álvaro,

Lo siguiente es para informarle que el día 20/09/2023 ocurrió una falla eléctrica en la red pública y entró automáticamente en funcionamiento el generador, después de 1 hora aproximadamente de trabajo el generador se apagó solo, se intentó encender nuevamente pero este no arrancó; el personal de mantenimiento realizó una revisión al generador y se detectó un daño en la parte del estator, luego se llamó a una persona especializada en motores y generadores, la cual procedió a desarmar el generador para llevar a las pruebas correspondientes.

Cordialmente

--

Ing. Yuleimy Yepes Cáceres

Coordinadora Administrativa

Mail: administracion@almayore.com.co

