



Cali, 28 de enero del 2021

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-789

Señor:

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN

Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601

coordinadorinterffie@gmail.com

Bogotá D.C.

REFERENCIA: INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) DE LAS I.E POLITECNICO MUNICIPAL SEDE PRINCIPAL Y ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE RÉPUBICA DEL PERÚ.

Cordial saludo,

Mediante la presente, de la manera más formal y acorde a los compromisos Adquiridos, el día de hoy 28 de enero de 2021, se realizó la visita del certificador RETIE a la Institución Educativa Politécnico Municipal sede Principal y Antonio José Camacho sede Republica del Perú, el cual nos notificó en el informe ejecutado que las luminarias instaladas (luminaria led 18W) por el anterior contratista y especificadas en los planos no son las adecuadas ni recomendadas para una certificación pertinente. Debido a esto, se recomendó por parte del especialista técnico implementar lampara hermética 2 x 18 W.

En consecuencia de lo anteriormente mencionado, solicitamos aclaraciones y medios a proceder, debido a que esta situación restringe el alcance eléctrico establecido en el presente contrato.

Se adjunta el informe elaborado por el especialista técnico en situ.

Quedamos atentos a comentarios.

Saludos.

GUSTAVO MARTINEZ RAMIREZ

Director General

UNIÓN TEMPORAL GMP

CC. FFIE. María Isabel Velasco

Anexos: archivos en medio magnético.

Calle 3 No. 4-19 Barrio San Antonio, Cali, Valle del cauca

Épico Workspace oficina 105

E-mail: gdocumentalfie@gmpeu.com