

PRONUNCIAMIENTO DICTAMEN 2020-415

LADY JOHANA PALACIO GAVIRIA <johanapalacio25@hotmail.com>

Mar 11/10/2022 17:57

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Caqueta - Florencia <jcivcf01@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día

Por medio del presente escrito envió pronunciamiento sobre el dictamen rendido por la perito.

De acuerdo a la observación presentada en la parte de conclusiones

En la primera conclusión

Con respecto a lo establecido en el ARTÍCULO 97 de la ley 9 de 1979.- ARTÍCULO 94.- Todas las aberturas de paredes y pisos, foros, escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caídas, deberán tener la señalización, protección y demás características necesarias para prevenir accidentes.

Al dar cumplimiento al artículo anterior, en el momento de señalar y demarcar el riesgo por caída a desnivel o resbalón se evaluaron las cintas de color de franja negra y amarilla las cuales aumentaban el riesgo de tropezón y de resbalarse al ser de un material liso, de igual manera si se pintaba, y no presentan las características de ser fotoluminiscente, lo cual se requiere por la circulación en horas de la noche. Por tal motivo se opta por la cinta fotoluminiscente, antideslizante de tipo industrial con dos franjas que son utilizadas en Colombia para este tipo de demarcaciones.

Aclarando que las Normas técnicas colombiana son de carácter voluntario y para nuestro caso no era la medida de seguridad aceptable para la señalización y demarcación del área al aumentar el riesgo de resbalón o tropezón con calzado liso o de tacón.

Por su atención, Gracias.

JOHANA PALACIO GAVIRIA

Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social

Especialista en Derecho Contencioso Administrativo

Conciliadora en Derecho

Calle 16 No. 17-117 Edificio Líbano Oficina 101

3125302802 - Florencia Caquetá