

Jhon Fernando Ortiz Ortiz
Abogado
Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado – Derecho de Daños
U.B.A.

Santiago de Cali, 12 de diciembre de 2024.

Doctora

Mónica Londoño Forero

Juez Octava Administrativa de Cali

E. S. D.

Proceso: Medio de Control (reparación directa)
Demandante: Julieta y Ángel Oswaldo Aristizábal Yepes
Demandado: Emcali EICE y otros
Radicado: 76 001 33 33 008 **2016 00344 00**

ASUNTO: ANEXO DE PRUEBA AUTORIZADA PARA PRESENTAR
DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS ALEGATOS.

JHON FERNANDO ORTIZ ORTIZ, actuando como apoderado judicial de la parte actora dentro del proceso de la referencia, de conformidad con la prueba autorizada por la H. Jueza, la cual dispuso que se deberá allegar dentro del término de los alegatos de conclusión, me permito aportar la misma en cumplimiento de lo ordenado.

Atentamente,


JHON FERNANDO ORTIZ ORTIZ

C.C. No. 4.446.433 de Marmato, Caldas.

T.P. No. 161.759 del C.S. de la J.

Calle 4 B No. 35 – 32 B/ San Fernando
Teléfono (602)3574516 y 314-894 19 29
Mail: gestionesyseguroscali@gmail.com
Cali – Colombia.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202441630010014351**

Fecha: **11-12-2024**

TRD: **4163.001.14.17.187.001435**

Rad. Padre: **202441630010014351**

JHON FERNANDO ORTIZ ORTIZ
orientacionesjuridicas@hotmail.com

Asunto: Alcance a respuesta a solicitud de información.

Cordial saludo,

Mediante el presente y dando alcance a nuestra comunicación del 2 de diciembre de 2024, bajo el radicado No. 202441630010013971, brindamos respuesta de fondo a su solicitud adjuntando lo siguiente:

“(…) copia del reporte del incendio indicado en los hechos de la demanda (…)”

Atentamente,


MARÍA ALEXANDRA PACHECO MUÑOZ
Secretaria de Despacho

Proyectó: Sergio Alejandro Quecano Reyes – Contratista
Elaboró: Isabella Obregón – Contratista
Revisó: Luis Arturo Márquez – Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:

http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 4 Teléfono: 6533801/8965695
www.cali.gov.co



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SANTIAGO DE CALI

ACTO NO: 04330 FECHA DEL ACTO: viernes, 12 de septiembre de 2014 04:40 a.m.
TIPO DE INCIDENTE: INCENDIO ESTRUCTURAL COMANDO: Santa Rosa

Estacion	Maquina	Comandante	Hora Despacho	Hora Sitio	Hora Regreso	Hora Llegada
COMANDO	K-03	ALBERTO JOSE Ct. HERNANDEZ ABADIA	12/09/2014 04:49 a.m.	12/09/2014 05:00 a.m.	12/09/2014 06:41 a.m.	12/09/2014 06:55 a.m.
X-1 ESTACION CENTRAL	B-01	ORLANDO Cb. OCHOA LOPEZ	12/09/2014 04:40 a.m.	12/09/2014 04:46 a.m.	12/09/2014 06:41 a.m.	12/09/2014 07:12 a.m.
X-1 ESTACION CENTRAL	A-1	OSCAR JAVIER Br. POSSO POPO	12/09/2014 04:48 a.m.	12/09/2014 04:54 a.m.	12/09/2014 06:22 a.m.	12/09/2014 06:33 a.m.
X-2 ESTACION ALAMEDA	B-02	DIRNA INDIRA Cb. MOSQUERA WIHEDMAN	12/09/2014 04:40 a.m.	12/09/2014 04:45 a.m.	12/09/2014 06:41 a.m.	12/09/2014 07:04 a.m.
X-5 ESTACION OCCIDENTAL	Z-5	OSCAR AUGUSTO Br. JIMENEZ ZAPATA	12/09/2014 04:48 a.m.	12/09/2014 04:53 a.m.	12/09/2014 06:37 a.m.	12/09/2014 06:49 a.m.

COMANDANTE:

DIRECCION: Calle 12 No 10 - 20 y 10 - 22 Barrio Santa Rosa - Comuna 3 Area H-07 Sector 3

CIUDAD: CALI TELEFONO: 3126270144

QUIEN REPORTA: Sanchez Jennifer

COMANDANTES

Comandante	Fecha
DIRNA INDIRA Cb. MOSQUERA WIHEDMAN	viernes, 12 de septiembre de 2014 04:45 a.m.

USO: LOCAL COMERCIAL - BODEGA

bodega de almacenamiento de pacas de papel higienico y bolsas plasticas

LUGAR DE INICIO: BODEGA DE VARIOS

ORIGEN DEL FUEGO: PLASTICO DE: - REVESTIMIENTO AISLANTE DE TENDIDO ELECTRICO

CAUSA INCIDENTE: CONDUCCION DE CALOR POR: - CHISPA ELECTROESTATICA

por corto continuo en postes de energia de la cra. 11 y la calle 12, en ese momento esta lloviendo.

CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE

Adobe	
Ladrillo	
Madera	
Baño	1
Bodega	1

Otro : 0

Tipo Techo TEJA DE BARRO

VEHICULOS INVOLUCRADOS

Tipo	Marca	Modelo	Año	Placa	Cedula Propietario	Propietario	Cedula Ocupante	Ocupante	Daño
------	-------	--------	-----	-------	--------------------	-------------	-----------------	----------	------

INMUEBLES AFECTADOS

Cedula Propietario	Propietario	Cedula Ocupante	Ocupante	Daño
16499810	OSCAR ALFREDO RIASCOS PINEDA	MISMO	MISMO	100% destruccion del techo, mercancia y local.

OTROS INMUEBLES AFECTADOS

Cedula Propietario	Propietario	Cedula Ocupante	Ocupante	Daño
n.n.	n.n.	94.277.336	francisco Arboleda Ramos	Negocio del lado #10-26 Frutas y Verduras del Campo. 90% del techo madera y teja de barro destruido, afectando la parte interior con agua y el cielo falso a punto de caer.

LESIONADOS

Cedula	Nombre	Edad	Tipo Lesion	Lugar donde se hallaba	Trasladado En	Muerto	Rescatado
--------	--------	------	-------------	------------------------	---------------	--------	-----------

AREAS AFECTADAS

Tipo Area	Area
-----------	------

ENTIDADES DE APOYO

Entidad	Nombre	Detalle
POLICIA NACIONAL	Intendente Carlos Jordan	en el sitio 8 unidades.

MATERIAL USADO

Tipo Material	Cantidad
Agua (Galones)	4.000,00
Barra	1,00
Camara Termica	1,00
Equipos de aire comprimido SCBA	7,00
Halligan (Hooligan)	2,00
Pértiga	1,00
Escalera de 12"	1,00
Escalera de 24"	1,00
Tramos de manguera de 1 1/2" de diámetro	3,00
Tramos de manguera de 2 1/2" de diámetro	2,00
Linterna	3,00

FECHA DE PREPARACION:

viernes, 12 de septiembre de 2014 09:48 a.m.

EVALUACION INICIAL:

Se llega al sitio se observa cuerda de energia en el piso, bodega de un piso, con dos cortinas de hierro, incendio totalmente declarado.

OBJETIVOS INICIALES:

controlar el incendio que no pase a los locales contiguos, pedir maquina de altura, ubicacion de hidrantes, asegurar area.

MENSAJE DE SEGURIDAD:

equipo de proteccion personal completo, asegurar area personal civil fuera del sitio.

CROQUIS:**ORGANIZACION:****INSTALACIONES****Tipo Instalacion**

Puesto de Comando

UBICACION PC: la maquina B2 **U. AREA ESPERA:** no hubo

ruta ingreso: Cra. 10 **ruta Egreso:** calle 12

ACCIONES USADAS

Fecha	Accion
viernes, 12 de septiembre de 2014 04:45 a.m.	Se llega al sitio, se observa linea de energia en el suelo, incendio totalmente declarado en bodega, tiene dos cortinas de hierro. se instala comando, procedemos a hacer entrada forzada.
viernes, 12 de septiembre de 2014 04:47 a.m.	Se solicita maquina de altura y carro tanque. empezamos a trabajar con el corro maestro.
viernes, 12 de septiembre de 2014 04:50 a.m.	A1 y Z5 salen hacia el sitio del incendio.
viernes, 12 de septiembre de 2014 04:53 a.m.	En el sitio la A1 la ubicamos en la cra. 10 con calle 12 esquina, llega el carro tanque se ubica sobre la cra. 10 aprovisiona de agua la B2
viernes, 12 de septiembre de 2014 04:59 a.m.	Llega la K3 al sitio
viernes, 12 de septiembre de 2014 05:27 a.m.	Se informa situacion controlada, se sigue trabajando con agua, se quita una de las cortinas de hierro completamente.
viernes, 12 de septiembre de 2014 06:21 a.m.	Se desmoviliza la A1.
viernes, 12 de septiembre de 2014 06:35 a.m.	Se hace remocion de escombros, revision de los locales contiguos, se controlan puntos calientes.
viernes, 12 de septiembre de 2014 06:37 a.m.	Se desmoviliza la Z5, se entrevista al Intendente Carlos Jordan quien se encontraba en la esquina del palacio de Justicia, no tiene bien definida la hora dice mas o menos 4:30, estaba lloviendo cuando vio que empezo por todos los postes de energia de la carrera 11 con calle 12 a hacer corto continuo hasta que llego al poste que esta diagonal al local demarcado con el No.10-20 y 10-22, y despues vio el incendio.
viernes, 12 de septiembre de 2014 06:40 a.m.	Se toma registro fotografico, se toman datos , se verifica la direccion, se le entrega el local al propietario, se levanta comando, se desmoviliza la B1, B2 y K3. la B2 aprovisionar de agua.

Generado: 11/12/2024 10:32:20 a.m.

