

CONSORCIO SOACUN

Bogotá D.C.,

04 de abril del 2024

No. 086

Señores:

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN CUYO OBJETO ES *"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA."*

Asunto: justificación de la localización del tablero eléctrico

Respetados Señores:

Me permito informar el motivo por el cual el tablero eléctrico que se encuentra en la entrada de la oficina 603 no se puede trasladar al cuarto del RACK debido a que llega la cometida principal y no se garantiza el traslado ya que es una cometida antigua y por lo tanto no cumple con las condiciones o especificaciones técnicas, la única forma de trasladar el tablero eléctrico sería cambiando toda la cometida empezando desde el primer tablero eléctrico del edificio que se encuentra en el primer piso y este es el que distribuye la electricidad a todo el edificio, Cabe aclarar que del tablero eléctrico principal de la oficina 603 es el que alimenta el tablero normal y el tablero regulador que están dentro del RACK por lo tanto el tablero que se instaló va quedar solamente para la iluminación y secador de los baños y por otra parte quedara instalado los puntos de los puestos de trabajo del resto de la oficina y quedaran en el cuarto del RACK .

se cambia el tablero porque no tenía espacio para totalizadores y por norma tiene que tener espacio.

Cordialmente,



ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN

BOGOTÁ: CRA 13 # 51-25 Ofc. 313 Edificio GRUPO 7 Oficinas TORRE 9 TEL. 3157813903-3102152612
IBAGÜE: CRA 5 CL 63-64 CC Arkacentro Oficina E2 B23 TEL. (8) 27141744-3153565336
EMAIL: consorciosoacun322@gmail.com