

CONSORCIO SOACUN

Bogotá D.C.,

22 de febrero del 2024

No. 053

Señores:

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA."

Asunto: Informe estado actual infraestructura oficina 603

Respetados señores:

De acuerdo a la revisión y desmonte de la infraestructura de la oficina 603 se logra evidenciar lo siguiente:

Se encuentran tres tipos de categorías de cable UTP (5e,6, 6a), con las siguientes medidas:

GRUPO	CATEGORIA	LONGITUD	CANTIDAD
GRUPO 1	6a	12,35	2
	5E	16,25	1
	6	12,55	1
GRUPO 2	6a	13,65	2
	6a	14,8	2
GRUPO 3	6	12,45	1
	6a	14,25	3
	6a	15,05	2
GRUPO 4	6	7,9	2
	6a	17,45	1
	6a	22,3	1
	6a	22,8	1
	6a	23,5	1
	6a	24,05	1
	6a	25,9	2
	6a	28,7	3

*BOGOTÁ: CRA 13 # 51-25 Ofc. 313 Edificio GRUPO 7 Oficinas TORRE 9 TEL. 3157813903-3102152612
IBAGÜE: CRA 5 CL 63-64 CC Arkacentro Oficina E2 B23 TEL. (8) 27141744-3153565336
EMAIL: consorciosoacun322@gmail.com*

CONSORCIO SOACUN

Se recomienda unificar el cableado UTP y utilizar el de mejor categoría y cantidad, coincidiendo así con la denominación 6a, con el fin de garantizar una mayor velocidad y un mejor ancho de banda.

De igual manera con el fin de definir el alcance del contratista eléctrico, se solicita se informe quien deberá efectuar el desmonte del cableado UTP en el rack de telecomunicaciones.

Cordialmente,



ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN