



Katherine Tovar Hernandez &lt;inter.aru2022@gmail.com&gt;

---

## Revision diseños estructurales escaleras

---

**Katherine Tovar Hernandez** <inter.aru2022@gmail.com>

6 de junio de 2023, 17:05

Para: Proyecto Antonio Reyes Umaña &lt;proyectoantonioumana@gmail.com&gt;

Cc: "Ing. Carlos Ruiz" &lt;interffie2020@gmail.com&gt;

Buenas tardes

Señores Consorcio Canaan

Una vez revisada la información se verifica que los espesores de las columnas varían en el plano de corte longitudinal y planta tanto del nivel +350 como el del +700 de la estructura. Se debe verificar estos espesores y hacer la corrección en los planos teniendo en cuenta todos los cortes mostrados.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

[El texto citado está oculto]