



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TR.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta) 1230

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL

MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

FECHA REQUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	13	04	16	

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	13	04	16	01:00			
FECHA FINAL DE TRABAJO	13	04	16	06:00			

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Canales / Reconocido.

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	
ACOMPANAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Edison R. *Edison Rodriguez*
 JEFE DE CUADRILLA FIRMA

Fernando V. *[Signature]*
 AUTORIZACION FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM *sin item*

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBILE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
<i>evitar empesamiento de agua</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION
<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>

OBSERVACIONES GENERALES

se realiza la actividad

Se desatapan dos desagües

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2 **RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**

ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

1293

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO

PROTECCIONES

OPERADOR MOVIL

MANTENIMIENTO ELECTRICO

ROCERIA

QUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	02	05	16	

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
02/05/16	02	05	16	7:00		3	
04/05/16	04	05	16		6:00		

DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
ver DD: Roceria y desatapar drenajes

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	✓
ACTIVIDAD DE INSPECCION	
ACOMPANAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPANIA	

Eduvon R. Jefe de Cuadrilla
Eduvon Rodriguez Firma
Fernando V Autorizacion
[Firma] Firma

ITEM ACTIVIDADES PAM *Sin ITEM*

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
<i>evitar rocera y evitar</i>			
<i>zamiento de agua</i>	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
<i>galones de gasolina</i>	<i>4</i>	
<i>aceite</i>	<i>800 ml</i>	
<i>cuchilla</i>	<i>1</i>	

OBSERVACIONES GENERALES
se realiza la actividad

ACTIVIDADES EJECUTADAS RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TR.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprinta)

1563

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

FECHA REQUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	02	08	16	7h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	02	08	16	08:00		7h	7h
FECHA FINAL DE TRABAJO	02	08	16		16:00		

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

SE DO. / Reconido Canal Dorquebndar
PCA Belmonte / Instalacion y tendido
Cable UTP y tuberia para
CONEXION punto de medida
de frontera Comercial de
generacion.

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	<input type="checkbox"/>
ADECUACION	<input type="checkbox"/>
LABORES LOGISTICAS	<input type="checkbox"/>
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	<input type="checkbox"/>
ROCERIA	<input type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	<input type="checkbox"/>
ACOMPANAMIENTO	<input type="checkbox"/>
REPARACION	<input type="checkbox"/>
REEMPLAZO DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	<input checked="" type="checkbox"/>

Mauricio C. Jefe de Cuadrilla
Firma: *[Signature]*
Fernando V. Autorizacion
Firma: *[Signature]*

ITEM ACTIVIDADES PAM

Sin Item

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
- Evidenciar estado infraestructura electrica.	N/A	N/A	N/A
- Instalar acometido y cable en apoyo a actividades previas en la instalacion de medidores frontera.			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR 1kg Dgola m = caja menor y Dimer.LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN PCA Belmonte

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION
Sala de Control	3	Tomos dobles
	15	mts cable utp
	10	mts Encachetado 2X12

OBSERVACIONES GENERALES

Se instalo cable utp, Alameda 120VAC y
3 Tomos dobles
Revisado Local de OK

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

2

RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

(Sin Item) (Sin Item)

ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

1673

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO
MANTENIMIENTO ELECTRICO

PROTECCIONES
ROCERIA

OPERADOR MOVIL

FECHA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
20/09/2016	20	09	2016	44

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
20/09/2016	20	09	2016	9:00	6:00		

DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
 al Despucebradas: Recorrido del canal
 de tapados drenajes y retirada de obstrucciones.

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	
ACOMPANAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Edison Rodriguez
JEFE DE CUADRILLA

Edison Rodriguez
FIRMA

Paola A. Montecalva
AUTORIZACION

Paola Montecalva
FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM BQ: A-25

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
Diagnosticar estado del canal, retirado empozamientos, destapado si es necesario	- Canal de conducción obstruido	N.A	N/A

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS		
DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR		
MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN		
UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace el recorrido al canal y se destapan los drenajes

ACTIVIDADES EJECUTADAS RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TR.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

1947

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

FECHA REQUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	24	01	17	8h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	24	01	17	08:00	17:00	8h	8h
FECHA FINAL DE TRABAJO	24	01	17				

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Caso de Dorquebenda / revision de desagües

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	
ACTIVIDAD DE INSPECCION	x
ACOMPANAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Mauricio C. Jefe de Cuadrilla
 Fernando V. Autorizacion
 [Firma] Firma
 [Firma] Firma

ITEM ACTIVIDADES PAM

Sin Item

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
Cumplir con las actividades del PAM			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION

OBSERVACIONES GENERALES

Se Realiza recorridos a Canal
 Dg y se encuentran 2 demoras
 por el sector de Bodegas
 Sumbador

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1

RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Sin Item

ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TRF.F05

VERSION: 0

ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta) 2035

NOMBRE DEL GRUPO MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL
MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	06	03	2017	8h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	06	03	17	08:00	17:00	8h	8h
FECHA FINAL DE TRABAJO	06	03	17				

DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

DO: Escavar el canal DO.

Sub: Conectar arcos acondicionados.

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	/
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	/
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	
ACTIVIDAD DE INSPECCION	
ACOMPAÑAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Mauricio Castillo
JEFE DE CUADRILLA [Firma]
FIRMA

Paola A. Montenegro
AUTORIZACION [Firma]
FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM Canal DO: A-6
CU: A-7

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
plc con regulacion de los cables mantenimiento del cable	N/A	N/A	N/A

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR Paola Montenegro

MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN Sub/ Cuba

CANTIDAD	DESCRIPCION
45 mt	Cable cobre No 6
15 mt	Cable metalica 14
2	Terminales tipo ojo No 6
1	Testador 20 100 Amp

OBSERVACIONES GENERALES

Se recorrió Canal hay que hacer 2 perforaciones para drenar agua Empatada

Se instala acometida 2φ en Sub/ Cuba

ACTIVIDADES EJECUTADAS RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

(A-6) (A-7)



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TR.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

2181

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

FECHA REQUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	11	05	17.	

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	Nº. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	11	05	17	7:00			
FECHA FINAL DE TRABAJO	12	05	17		5:00		

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
 Canal DD / Estan Venenues
 Evacuación aguas empozadas
 y revisión canal.
 Recorrido canal de belmonte
 y roceria en la torre 21

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	✓
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	✓
ACTIVIDAD DE INSPECCION	
ACOMPANAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Edison R.

JEFE DE CUADRILLA

Fernando V

AUTORIZACION

Edison Rodriguez

FIRMA

[Signature]

FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM

sin item

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
Evacuación (os) aguas empozadas	N.A	N.A	N.A

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza la actividad, se evidencian arboles y jarrumbas sobre el canal de belmonte

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

3

RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta) 2251

NOMBRE DEL GRUPO MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL
MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
10	06	17	8h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
16/06/17	16	06	17	07:00	17:00	8h	8h
FECHA FINAL DE TRABAJO	16	06	17				

DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Desplazamiento Canal conducción

ventorrito / Acometida aire

alondronado

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	<input type="checkbox"/>
ADECUACION	<input type="checkbox"/>
LABORES LOGISTICAS	<input type="checkbox"/>
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	<input type="checkbox"/>
ROCERIA	<input type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPANAMIENTO	<input type="checkbox"/>
REPARACION	<input type="checkbox"/>
REEMPLAZO DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	<input type="checkbox"/>

Mauricio
JEFE DE CUADRILLA

John
FIRMA

Fernando V.
AUTORIZACION

F. Allu
FIRMA

ITEM ACTIVIDADES
De: Acometida Canal De

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
<i>trabaja con las actividades del PAM</i>			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR: *Paola Mantecollegie*

MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN: *Canal Bosquebudas*

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION
<i>Or</i>	<i>12</i>	<i>Bulto Cemento gris</i>
<i>deca y</i>	<i>30</i>	<i>" Arena</i>
<i>14</i>		<i>Ladrillos Musijos</i>

OBSERVACIONES GENERALES

Se Realiza Reclamara para drenaje de Canal Sector Bodegu Santander

Se Inicia Instalacion Acometida A.B

ACTIVIDADES EJECUTADAS 2 RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

(A1) Sin Item



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TR.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta) 2254

NOMBRE DEL GRUPO _____

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL

MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

FECHA REQUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	20	06	17	3h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	20	06	17	07:00	12:00	3h	3h
FECHA FINAL DE TRABAJO	20	06	17				

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

*Canoa Derquebrada / Adocean drenaje
SE Ventomillo / instalar acometida aires*

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	<input type="checkbox"/>
ADECUACION	<input type="checkbox"/>
LABORES LOGISTICAS	<input type="checkbox"/>
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	<input type="checkbox"/>
ROCERIA	<input type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPANAMIENTO	<input type="checkbox"/>
REPARACION	<input type="checkbox"/>
REEMPLAZO DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	<input type="checkbox"/>

[Signature]
JEFE DE CUADRILLA

[Signature]
FIRMA

[Signature]
AUTORIZACION

[Signature]
FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM *Sin item*

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
<i>Cumplir con las actividades del PAM</i>			
<i>Cumplir con fallo jurídico sobre Canal DG</i>			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR *Pueda mantecalegie*

LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN *Canal Ventomillo*

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION
<i>Sube de</i>	<i>1</i>	<i>totalizador 100 Amp 3ø</i>
<i>Control</i>	<i>2.1</i>	<i>metros cable cobre Nr 4</i>
<i>tablero</i>	<i>1</i>	<i>tableros 1" cable ojeo</i>
<i>S.H</i>	<i>6</i>	<i>metros Lonza flexible 1"</i>
	<i>1</i>	<i>terminal Recto 1"</i>
	<i>7</i>	<i>conectores tipo ojo para cable Nr 4</i>

OBSERVACIONES GENERALES

Se halla recamara para drenaje de Canal sector la bodega

Se termina y conecta acometida A.A

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2 RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Sin Item - Sin Item

ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TRF.F05

VERSION: 0

ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

2496

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO

PROTECCIONES

OPERADOR MOVIL

MANTENIMIENTO ELECTRICO

ROCERIA

FECHA INICIADA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	09	10	2017	

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	09	10	2017	6:00 AM		3	
FECHA FINAL DE TRABAJO	11	10	17		5:00 PM		

DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Trabaja de Desguaces / Roceria

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	
ACOMPAÑAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Esteban Calvo Jefe de Cuadrilla
Esteban Calvo Firma
Agua Valencia Autorizacion
Agua Valencia Firma

ITEM ACTIVIDADES PAM
 SIO ITCM

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
<i>Trabaja con las actividades del PAM</i>	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS		
DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR		
MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN		
UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION
<i>Desguaces</i>	<i>2</i>	<i>cuchillas</i>
	<i>3</i>	<i>galones de gasolinas</i>

OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza la actividad

ACTIVIDADES EJECUTADAS RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TRF.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

2593

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
16	11	17	

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
16	11	17	7:00 AM	5:00 PM	1		
FECHA FINAL DE TRABAJO	16	11	17				

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Canal Desquebradas / Pámana

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	
ACOMPAÑAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Jairo B.
JEFE DE CUADRILLA

José
FIRMA

Fernando V
AUTORIZACION

[Signature]
FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM

Sin Item

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
<i>cumplir con las actividades del PAM</i>	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>	<i>N.A</i>

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR		
LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN		
UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION
<i>canal Desquebradas</i>	<i>2</i>	<i>galon de gasolina</i>

OBSERVACIONES GENERALES

se realiza la actividad

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

2611

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO

PROTECCIONES

OPERADOR MOVIL

MANTENIMIENTO ELECTRICO

ROCERIA

FECHA INICIADA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	22	11	17	8h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	22	11	17	08:00	17:00	84	84
FECHA FINAL DE TRABAJO	22	11	17				

DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

1) Torquebradas / Reconstrucción de drenaje

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	<input type="checkbox"/>
ADECUACION	<input type="checkbox"/>
LABORES LOGISTICAS	<input type="checkbox"/>
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	<input type="checkbox"/>
ROCERIA	<input type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPANAMIENTO	<input type="checkbox"/>
REPARACION	<input type="checkbox"/>
REEMPLAZO DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPANIA	<input type="checkbox"/>

Mauricio C
JEFE DE CUADRILLA

[Firma]
FIRMA

Fernando V.
AUTORIZACION

[Firma]
FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM *Sin item*

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
<i>aplicar actividades del PAM</i>			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

OBSERVACIONES GENERALES

Se habra zanja para drenaje del agua empapada sector Buda y hay que revisar de nuevo luego que drene el agua para ver si requiere hacer mas profunda la zanja

ACTIVIDADES EJECUTADAS RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

sin item



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TR.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

2632

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

FECHA REQUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	29	11	17	8h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	29	11	17	07:00	17:00	8h	8h
FECHA FINAL DE TRABAJO	29	11	17				

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

CANAL D/BRAVAS: Revisar estado drenaje.
 SE VENTORILLAS: Compra de unid menor y traslado e instalar gabinete metálico frontales de distribución

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	
ADECUACION	
LABORES LOGISTICAS	
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	
ROCERIA	
ACTIVIDAD DE INSPECCION	V
ACOMPANAMIENTO	
REPARACION	
REEMPLAZO DE EQUIPO	
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	

Mauricio Castillo

JEFE DE CUADRILLA

Wilson Martín

AUTORIZACION

[Firma]

FIRMA

[Firma]

FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM

A-30

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
Cumplir actividades del PAM			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION
Sala de control	4	chapas de enchufe metalicas de 3/8"

OBSERVACIONES GENERALES

Se revisa drenaje por sector Budea y Esta funcionando Bien
 Se instala gabinete en sub/ventorilla

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

2

RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A-30 -sin Item

ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

2731

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO
MANTENIMIENTO ELECTRICO

PROTECCIONES
ROCERIA

OPERADOR MOVIL

QUERIDA	DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
	17	01	18	04

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
	17	01	18	07:00		04	04
FECHA FINAL DE TRABAJO	17	01	18		17:00		

N DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

et de / limpieza drenajes.
VANANPITO / INSP. General
Pavas / INSP. General
Verb. / INSP. Movil N°1

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	<input type="checkbox"/>
ADECUACION	<input type="checkbox"/>
LABORES LOGISTICAS	<input type="checkbox"/>
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	<input type="checkbox"/>
ROCERIA	<input type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOMPAÑAMIENTO	<input type="checkbox"/>
REPARACION	<input type="checkbox"/>
REEMPLAZO DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	<input type="checkbox"/>

Martin C. Jefe de Cuadrilla
Fernando V. Autorizacion
Firma: [Signature]
Firma: [Signature]

ITEM ACTIVIDADES PAM
NA: 132-140 VE: Sin Item
PA: A14 Canal: Sin Item

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
completar las actividades del plan			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD
Psola m	galon de agua desmineralizada	1
Sinal N°1		

OBSERVACIONES GENERALES

Se desbloquea drenajes desde Bobeya hasta hasta
finque de hoya
Se realiza inspeccion con movil 1 pero se
determina que la maniobra es muy peligrosa
Se puede corregir fuga por hidron, se debe continuar
trabajo con riesgo de disparo por 5 horas
Se desbloquea puente yno pld Belmonte
Requiere unto general 1 dia (limpieza, Aliste
hoyas)

ACTIVIDADES EJECUTADAS 12 RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

33-134-135-136-137-138-139-140 - A14 - Sin Item - Sin Item



ORDEN DE TRABAJO PLANTAS Y SUBESTACIONES

CODIGO: DIS.TRF.F05

VERSION: 0

No. ORDEN DE TRABAJO
(No Imprenta)

2748

NOMBRE DEL GRUPO

MANTENIMIENTO MECANICO PROTECCIONES OPERADOR MOVIL MANTENIMIENTO ELECTRICO ROCERIA

DIA	MES	AÑO	TIEMPO TOTAL ESTIMADO
25	01	18	8h

FECHA INICIO TRABAJO	DIA	MES	AÑO	HH:MM INICIAL	HH:MM FINAL	No. TOTAL DIAS	T. TOTAL
25/01/18	25	01	18	07:00	19:00	8h	8h
FECHA FINAL DE TRABAJO	25	01	18				

UBICACION DE LOS TRABAJOS / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Canal Desquebradas / Continuar drenaje

TIPO DE ORDEN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	<input type="checkbox"/>
ADECUACION	<input type="checkbox"/>
LABORES LOGISTICAS	<input type="checkbox"/>
ELABORACION DE PIEZAS O CIVILES	<input type="checkbox"/>
ROCERIA	<input type="checkbox"/>
ACTIVIDAD DE INSPECCION	<input type="checkbox"/>
ACOMPAÑAMIENTO	<input type="checkbox"/>
REPARACION	<input type="checkbox"/>
REEMPLAZO DE EQUIPO	<input type="checkbox"/>
APOYO A OTRAS AREAS DE LA COMPAÑIA	<input type="checkbox"/>

[Signature]
JEFE DE CUADRILLA
FIRMA

[Signature]
FIRMA

[Signature]
AUTORIZACION
FIRMA

ITEM ACTIVIDADES PAM

CANAL DQ: Acto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: REALIZAR VERIFICACION DE LAS CINCO (5) REGLAS DE ORO APLICABLES EN LA ACTIVIDAD REALIZAR: 1). CORTE VISIBLE. 2). BLOQUEO O CONDENACION. 3). VERIFICACION DE AUSENCIA DE TENSION. 4). PUESTA A TIERRA EN CORTOCIRCUITO. 5). SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES	EQUIPOS A INTERVENIR		CONDICIONES U OBSERVACIONES ESPECIALES
	PRINCIPAL	OPCIONAL O SECUNDARIO	
Completar actividades del PAM			

REPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS

SE RECIBE DEL FUNCIONARIO O PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN

UBICACION	CANTIDAD	DESCRIPCION

OBSERVACIONES GENERALES

- Se realiza perforacion y se
Retira sedimentos
pendiente hacer caja y instalar
manguera cuando diere el
canal

TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1

RELACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Acto