



ACTA MESA DE TRABAJO	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.		Lugar:	Virtual
Fecha:	21/05/2024	Hora:	3:00 pm
Tema Principal:	Revisión de ajustes – Verificación de áreas reducidas		
Convocante	Gavinco Ingenieros Consultores		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Pérez	Consorcio El Gibbor	
Jaime Facundo Méndez	Consorcio El Gibbor	
Nelson Porras	Gavinco Ingenieros Consultores	

Temas tratados

Se reúnen funcionarios del Contratista de diseños y la interventoría, con el objetivo de revisar los servicios que presentaron reducción en su área, para verificar el cumplimiento normativo y funcional.

- Con base en el ajuste de las áreas se realiza el siguiente análisis por parte de la interventoría, el cual es socializado con el contratista.
 - Dirección y Administración
Es necesaria una nueva configuración espacial para optimizar el área
Se propone, trabajar con un tipo de oficina más abierto únicamente con estaciones de trabajo
Se plantea la opción de eliminar el cuarto técnico tendiendo en cuenta la existencia de un rack que incluye puesto de trabajo.
 - Archivo de Historias Clínicas
Es necesaria una nueva configuración espacial para optimizar el área
 - Rehabilitación
Es necesaria una nueva configuración espacial para optimizar el área
Se propone dejar un solo baño mixto
 - Urgencias
Se propone reducir el pasillo del costado oriental, debido a que desarrolla un recorrido largo y presenta funcionalidad únicamente como salida de emergencia.

ACTA MESA DE TRABAJO	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

- Laboratorio Clínico
Se presentan 3 cuarto técnicos, se sugiere eliminar algunos
- Cirugía Ambulatoria
Se sugiere unificar las salas de espera con obstetricia para reducir el área total del proyecto
Se requiere el aumento del área, dado que es necesario garantizar el ancho de 2.40 en las circulaciones.
- Obstetricia
Se sugiere unificar la sala de espera con cirugía para reducir el área total del proyecto
- Hospitalización
Se recomienda quitar los tres baños ya que en el área de rehabilitación existen 2 baños PMR
Se sugiere invertir la última habitación del costado sur, para aprovechar mejor el espacio

Finalmente se concluye que las modificaciones al diseño, se generaron como respuesta a las observaciones realizadas por el Ministerio y la Secretaría de Salud. Se tiene entonces una reducción de área de 3.181.85 m².

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Se programará comité con el Ministerio	Contratista El Gibbor Interventoría	Fecha por definir
2	Se revisarán la atención de las observaciones en el próximo comité	Contratista El Gibbor Interventoría	23 de mayo de 2024

Próxima reunión:	Jueves 23 de mayo de 2024- 3:00 pm
-------------------------	---