





<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

<b>Acta No.</b>		<b>Lugar:</b>	Virtual
<b>Fecha:</b>	06/05/2024	<b>Hora:</b>	3:00 pm
<b>Tema Principal:</b>	Revisión de ajustes – Justificación aumento de área		
<b>Convocante</b>	Gavinco Ingenieros Consultores		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Pérez	Consorcio El Gibbor	
Jaime Facundo Méndez	Consorcio El Gibbor	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	
Nelson Porras	Gavinco Ingenieros Consultores	
Alisson Solorzano	Gavinco Ingenieros Consultores	

Temas tratados
----------------

Se reúnen funcionarios del Contratista de diseños y la interventoría, con el objetivo de revisar y analizar el cuadro comparativo que contiene las áreas de servicio del PMA elaborado por la Secretaría Departamental de Sucre y el PMA resultante de las mesas de trabajo con el Ministerio de Salud.

1. Se revisan los cambios más significativos conforme con el ajuste al diseño por áreas de servicio así:

- Dirección y Administración

Se requiere la inclusión de 2 oficinas (recursos humanos y presupuesto)

La ESE solicitó incluir una sala de espera de 3 puestos

Se incluyen baños por sexo y baño para oficina de gerente

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 124.91m<sup>2</sup>, lo que significa un incremento frente a PMA de 17.01m<sup>2</sup>.

- Archivo de Historias Clínicas

Se solicitó un puesto de trabajo adicional para el área de control información y caja

Adición de un cuarto técnico y cuarto de aseo

<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 40.19 m2, lo que significa un incremento frente a PMA de 8.99 m2.

- Consulta externa promoción y prevención

Se determina dejar 3 consultorios de odontología

Se solicitó ampliar un poco el área de los consultorios para no dejarla justa al área mínima requerida

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 342.21m2, lo que significa un incremento frente a PMA de 16.59m2.

- Rehabilitación

Se requiere la inclusión de un puesto de información, un puesto de coordinación y una sala de espera

Se requiere también no dejar los espacios al límite de la norma en cuento a área

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 162.75m2, lo que significa un incremento frente a PMA de 39.25m2.

- Urgencias

Área de cubierta propuesta sobre la zona de llegada de las ambulancias

Sala de espera exterior al área de urgencias

Inclusión de un ambiente de procedimiento diferente al ambiente de reanimación

Estación de enfermería para 3 personas

Se eliminó un cubículo de pediatría

Se solicitó un puesto adicional de atención al público

Se requiere también no dejar los espacios al límite de la norma en cuento a área

Se solicitó ajustar el ancho de los pasillos de urgencias a 2.40 m

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 659.89m2, lo que significa un incremento frente a PMA de 225.69m2.

- Depósito de cadáveres

Se redujo el área 11.63 m2, quedando como área total del servicio de 23.47m2

- Imagenología

Se redujo el área 6.83 m2, quedando como área total del servicio de 84.97m2

- Cirugía ambulatoria

Se implementó una sala de espera

Se adicionó un depósito de residuos

<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

Se solicitó ajustar el ancho de las circulaciones a 2.40 m donde se presente circulación de camillas, en las demás circulaciones se requieren que estas sean de 90 cm de ancho.  
Se solicitó un circuito de paquetes estériles desde el quirófano a esterilización con el objetivo de evitar riesgos de contaminación cruzada.

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 277.40m<sup>2</sup>, lo que significa un incremento frente a PMA de 61.40m<sup>2</sup>.

- Obstetricia  
Se redujo el área 6.48 m<sup>2</sup>, quedando como área total del servicio de 204.44m<sup>2</sup>

- Hospitalización  
Se requiere ajustar los baños para facilitar el ingreso PMR

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 502.23m<sup>2</sup>, lo que significa un incremento frente a PMA de 52.68m<sup>2</sup>.

- Servicios Generales

Se requiere el ajuste de los vestuarios, sin embargo, como parte de las modificaciones generales, se logró realizar el ajuste con un área menor a la indicada en el PMA

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 181.07m<sup>2</sup>, lo que significa una disminución frente al PMA de 14.58m<sup>2</sup>.

#### Otras Áreas

Se solicito para todas las circulaciones un ancho mínimo de 2.40m

Conforme con dichas solicitudes, se tiene un área total del servicio de 411.30m<sup>2</sup>.

A nivel general se concluye que los cambios de área de los servicios, se presentaron por las siguientes razones:

- Solicitud de aumento e inclusión de espacios por parte de la ESE de Majagual, la Secretaría de Salud de Sucre y el Ministerio de Salud que no estaban incluidos en el PMA
- Solicitud de ajuste al diseño de conformidad con lo estipulado en la capacidad instalada

<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

- Requerimiento del Ministerio de Salud en el cual se exige que las circulaciones tengan un ancho mínimo de 2,40 m, a excepción de la circulación ambulatoria, con el fin de garantizar la circulación de camillas en doble sentido y el cumplimiento de la noma de evacuación establecida en la NSR-10.
- Los ajustes y las modificaciones generadas permiten el correcto funcionamiento del Centro de Salud.

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Comité de seguimiento	Interventoría	10 de mayo de 2024
2	Realizar en los planos los ajustes mencionados	Contratista El Gibbor	10 de mayo de 2024

<b>Próxima reunión:</b>	<b>Jueves 10 de mayo de 2024- 3:00 pm</b>
-------------------------	---