




<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

<b>Acta No.</b>		<b>Lugar:</b>	Virtual
<b>Fecha:</b>	10/04/2024	<b>Hora:</b>	3:00 pm
<b>Tema Principal:</b>	Revisión de ajustes – anteproyecto arquitectónico		
<b>Convocante</b>	Gavinco Ingenieros Consultores		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Luis Germán Sampayo	Alcalde Majagual	
María del Rosario Monsalve	Gerente ESE Majagual	
Martha Eugenia Marsiglia	Secretaría Salud Sucre	
Gilberto García	Secretaría Salud Sucre	
Carlos Pérez	Consortio El Gibbor	
Jaime Facundo Méndez	Consortio El Gibbor	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	
Nelson Porras	Gavinco Ingenieros Consultores	
Alisson Solorzano	Gavinco Ingenieros Consultores	
Dayana Soler	Fondo de Adaptación	Pamela S.

#### Temas tratados

Se reúnen funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre, la ESE de Majagual, la alcaldía de Majagual, El Fondo de Adaptación, Contratista de diseños e interventoría, con el objetivo de continuar con la revisión de las modificaciones en los servicios y la socialización de las observaciones generadas por parte del Ministerio en la reunión del día 10 de abril de 2024.

Se trataron los siguientes temas:

1. Se continua con la revisión del anteproyecto arquitectónico, detallando por servicios las modificaciones realizadas.
2. Se realiza socialización de las observaciones realizadas por el Ministerio así:
  - Servicio de observación

<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

Revisar que el área de trabajo limpio no lleva poceta  
 Revisar y ajustar la distribución de los servicios de apoyo a la enfermería  
 Coordinar con la ESE Majagual el numero de puestos de trabajo que se requieren

- Servicio de cirugía  
 Revisar la ubicación de la zona vestier para evitar circulaciones cruzadas  
 Se debe revisar disposición de la circulación del corredor sucio a la salida de las salas de cirugía.
- Hospitalización  
 Ajustar accesibilidad de los baños PMR  
 Revisar dimensiones de las duchas  
 Se requiere reubicar la enfermería y la sala de visitas
- Farmacia  
 Se requiere que el área para medicamentos vencidos se encuentre fuera de la farmacia
- Cocina  
 Garantizar que las áreas dispuestas en la cocina permitan la ejecución de los trabajos de manera continua

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Ajuste de observaciones al diseño según observaciones del Ministerio	Contratista El Gibbor	19/04/24

<b>Próxima reunión:</b>	<b>19 de abril de 2024</b>
-------------------------	----------------------------