

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.		Lugar:	Virtual
Fecha:	08/08/2024	Hora:	08:30 am
Tema Principal:	Reunión – Revisión Observaciones al Presupuesto		
Convocante	Fondo de Adaptación		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Rueda	Consortio El Gibbor	
Carlos Pérez	Consortio El Gibbor	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	
Arthur Rueda	Gavinco Ingenieros Consultores	
Laura Garay	Gavinco Ingenieros Consultores	

Temas tratados

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor y la Interventoría, para revisar y socializar las observaciones realizadas al presupuesto del centro de salud.

- Por parte de la interventoría, se socializan las observaciones al presupuesto realizadas por el Fondo de Adaptación y por la interventoría.
 - Se solicita por parte de la interventoría al contratista, remitir el respectivo estudio de mercado de todos los insumos del presupuesto
 - Se requiere también especificar qué tipo de maquinaria y los rendimientos de la misma para poder revisar los valores de los ítems.
 - Se requiere revisar y aclarar la cantidad de excavación respecto a la cantidad propuesta como retiro de material
 - Se solicita considerar la posibilidad de cambiar el tipo de cerramiento propuesto por uno en poli sombra, con el objetivo de bajar el costo de la actividad.
 - Conforme con lo establecido en la obligación específica No. 22 del contrato, las obras provisionales deberán ser asumidas por el contratista, por lo tanto, se solicita, retirar esos ítems del presupuesto (1.6 y 1.7).
 - Revisar el costo de la actividad del ítem de localización y replanteo

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

- Revisar la forma de presentación de la comisión topográfica en la duración del proyecto, se requiere discriminar de manera detallada los valores de dicha comisión.
- Se requiere revisar el rendimiento de maquinaria y equipos
- Se requiere detallar, de donde salen las especificaciones y las cantidades de los materiales en los APU.
- Se requiere revisar y justificar con soportes los rendimientos de la mano de obra, se sugiere revisar en otros procesos del sector dichos valores.
- Se requiere revisar el valor del acero con los soportes de cotizaciones; por parte de la interventoría se comparten al contratista las cotizaciones para que se justifiquen los precios del insumo.
- Revisar y ajustar el APU de la estructura metálica (acabado)
- Revisar concordancia de especificaciones y descripción de los materiales de los APU con respecto al nombre de algunos ítems.
- Revisar el precio del bloque tipo Split
- Se recomienda, sacar del APU de mampostería el grafil
- Se requiere comparar y ajustar los precios de los ítems de instalaciones hidrosanitarias con la lista de precios del catálogo de PAVCO
- Se solicita enviar los APU del capítulo 5.4.1
- Se requiere eliminar del presupuesto, las actividades de pruebas y ensayos, puesto que éstas según lo establecido en el contrato, deben realizarse a cuenta y riesgo del contratista.
- Se requiere enviar soportes y justificaciones de los precios de los equipos a instalar.

Para la revisión de las actividades y APU, de los ítems de las demás especialidades, se requiere coordinar con los profesionales de las demás especialidades, para realizar la revisión.

Se sugiere continuar con la mesa de trabajo para la revisión del presupuesto el día 09 de agosto.

Se requiere programar una reunión con los especialistas del contratista y de la interventoría, para revisar y definir el tipo de cimentación conforme con lo especificado en el estudio de suelos. Dicha reunión se programa para el día 09 de agosto de 2024.