

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>21-03-2024</b>

<b>Acta Consecutivo No.</b>	FAC-S-2024-076605-AG	<b>Lugar y Fecha</b>	SECOM,23-09-2024
-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------

<b>Asunto</b>	Novedades postcontractuales contrato 094-00-B-COFAC-BACOF-2023		
<b>Oficina Productora</b>	SECOM-ESALO		
<b>Hora Inicio</b>	14:30	<b>Hora Finalización</b>	15:00
<b>Ausentes</b>	NINGUNO		

**Orden del día:**

Verificación visita técnica novedades por garantía contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS

**Desarrollo:**

Se reúnen en la Oficina del Segundo Comandante GACAS, el señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, y el señor SIMON GALVIS GONZALEZ Ingeniero Residente de la empresa SAFRID INGENIERIA SAS, para tratar temas relacionados con la visita técnica de las novedades postcontractuales del contrato No. 094-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE - GACAS:

- El señor Simón informa que la visita es solamente para verificar las novedades de garantía relacionadas con la impermeabilización de la placa del Bar La Vela.
- El señor Teniente Coronel le informa al representante de la empresa que en la piscina no han corregido las novedades surgidas en esta área como: marcas que en su momento la empresa contratista marco para realizar el posterior cambio del granito y nuevas fisuras que han surgido debido a la mala instalación del piso del centro de entrenamiento acuático.
- El señor Teniente Coronel informa que como servidor público es garante de velar por la buena ejecución de los recursos estatales y que el contratista nos ha incumplido al no ejecutar la solución de estas novedades postcontractuales.
- La empresa contratista informa que el día martes 24 de septiembre vendrán a solucionar las novedades de la impermeabilización de la cubierta del bar la vela y la habitación de transeúntes. De acuerdo a las instrucciones recibidas por el Señor Miguel Ceron, no puede verificar ninguna otra parte.

**Actividades a Realizar**

<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Entrega</b>
------------------	--------------------	----------------------

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-AYUGE-FR-021</b>
	<b>FORMATO ACTA GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>21-03-2024</b>

<b>Convocatoria Próxima Reunión</b>			
<b>Tema</b>			
<b>Fecha - Hora</b>	-	<b>Lugar</b>	

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES  
Comandante Escuadrilla Instalaciones



Teniente Coronel FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor GACAS

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA    Revisó: MY. SANCHEZ / INSTA    Aprobó: TC. MOSQUERA / SECOM

