

CONSORCIO INTERSOCIAL

NIT: 901.260.692-1

INTERSOCIAL-C391-171-2023

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2023.

Señores

ALCALDÍA DE CAPITANEJO – SANTANDER.

Atn.: EDUARDO MARTINEZ SILVA

Alcalde Municipal

alcaldia@capitanejo-santander.gov.co

Calle 5 # 5-48

Capitanejo, Santander.

CONSORCIO PLAZA CAPITANEJO

Atn.: WILLIAM AMAYA

consorcioplazacapitanejo@gmail.com

Carrera 2 N° 4-80 Barrio Sagrado Corazón

Capitanejo, Santander.

REF.: CONVENIO 391 DE 2021 – CONTRATO DE OBRA No. 068-2022
CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE
MERCADO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER EN EL
MUNICIPIO DE CAPITANEJO”.

**ASUNTO: REVISIÓN AJUSTE DISEÑOS ELÉCTRICOS CONTRATO DE OBRA No.
068-2022**

Cordial Saludo;

En atención al asunto, y de acuerdo con la documentación finalmente
allegada por parte del Municipio de Capitanejo el día 20 de noviembre
de 2023 a las 16:52, CONSORCIO INTERSOCIAL, se permite informar que,
una vez revisada dicha información con los ajustes presentados, se tienen
las siguientes observaciones:

CONSORCIO INTERSOCIAL

NIT: 901.260.692-1

COMPONENTE ELÉCTRICO:

1. De acuerdo con las observaciones realizadas por parte de esta interventoría a lo largo de los ajustes eléctricos y que la entidad territorial finalmente atendió, esta interventoría evidencia que los planos eléctricos se encuentran nuevamente desactualizados. Se requiere entregar cada uno de los planos con las versiones actualizadas.
2. En cuanto al sistema de alimentación para el proyecto de la Plaza de Capitanejo, se observa que este también ya previamente había sido observado y ajustado por parte del municipio de Capitanejo, no obstante, en la carpeta NUEVOS AJUSTES PLAZA DE MERCADO NOVIEMBRE.rar - 7. DISEÑO ELECTRICO, nuevamente enviaron los planos con errores, los cuales ya habían sido corregidos y entregados por parte del ente territorial. Se requiere la entrega de los planos actualizados donde se evidencie el cambio de transformador de 112,5KVA a 75 KVA.
3. Para el diseño del Apantallamiento del Proyecto de la Plaza de mercado de Capitanejo, el método electro-geométrico no se encuentra completo, como tampoco se encuentran los cálculos y respectivas memorias del mismo. Se solicita entregar planos actualizados donde se evidencie la correcta aplicación del método electro-geométrico para diseño de apantallamiento, falta una alzada en las vistas presentadas.
4. No se evidencia el ajuste de acometida parcial desde armario de medidores hacia los tableros de locales, se mantiene en cable 12 según el unifilar recibido.
5. No se recibe factibilidad ni condiciones de servicio, solamente se adjunta disponibilidad.

En vista que nuevamente persisten las observaciones, CONSORCIO INTERSOCIAL, se permite programar reunión virtual, con el fin de tratar lo

CONSORCIO INTERSOCIAL

NIT: 901.260.692-1

pertinente al componente eléctrico y de esta manera agilizar el proceso de revisión.

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN VIRTUAL:

REVISIÓN COMPONENTE ELÉCTRICO - PLAZA CAPITANEJO

Viernes, 24 noviembre · 9:00 – 10:00am

Zona horaria: América/Bogotá

Información para unirse a la reunión de Google Meet

Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/hgg-jiqh-hwr>

Atentamente,

Ing. MARÍA PATRICIA CALDERÓN QUINTERO

Representante Legal Interventoría Zona 3

CONSORCIO INTERSOCIAL

Consortciointersocialzona3@gmail.com

C.C. Sandra Milena Rojas Sánchez - Apoyo a la Coordinación Interventoría - Prosperidad Social
Bertha Ochoa – Supervisor Convenio Prosperidad Social.
Edgar Augusto Quintero – Supervisor Contrato Interventoría.
Secretaría de Planeación de Capitanejo.
CONSORCIO PLAZA DE CAPITANEJO

Proyectó: Ing. Jorge Agudelo Aguilar – Coordinador de interventoría.

Revisó: Ing. Paola Medellín – Director de interventoría.