

## RE: Subsanaciones a Observaciones derivadas de la mesa de trabajo PLAZA DE MERCADO

Fernando Contreras Gonzalez <fernando.gonzalez@prosperidadsocial.gov.co>

Miércoles 13/12/2023 10:36

Para:Planeación Capitanejo <planeacion@capitanejo-santander.gov.co>;INTERSOCIAL ZONA 3 <consorciointersocialzona3@gmail.com>

CC:Bertha Obdulia Ochoa Vivas <bertha.ochoa@prosperidadsocial.gov.co>;Angela Maria Chica Zuccardi <angela.chica@prosperidadsocial.gov.co>;Hernan Javier Ruge Padilla <hernan.ruge@prosperidadsocial.gov.co>; eduar2201@hotmail.com <eduar2201@hotmail.com>;Pedro Herrera <pechuu@hotmail.com>

Muy buenos días para todos.

Con el ánimo de ser un poco proactivo y poder agilizar con el proceso de reformulación de acuerdo con el documento bajo el consecutivo # SPM-300-138-2023 de noviembre 14 de 2023-Subsanaciones a las observaciones del Componente Eléctrico. Me permito comunicarles que están pendientes por resolver o conciliar en algunos casos los valores unitarios de la observación 8, literales f, g, h y k, los cuales transcribo a continuación.

f. Rev-2(17-11-2023) /. Esta observación fue atendida parcialmente. El Valor Unitario propuesto inicialmente por el E.T de \$ 654.216 y luego se ajusta por \$ 436.394. Revisor por el DPS-DISH de \$ 323.812.  
g. Rev-2(17-11-2023) /. Esta observación fue atendida parcialmente. El Valor Unitario propuesto inicialmente por el E.T de \$ 690.578y luego se ajusta por \$ 591.844. Revisor por el DPS-DISH de \$ 441.813.  
h. Rev-2(17-11-2023) /. Esta observación fue atendida parcialmente. El Valor Unitario propuesto inicialmente por el E.T de \$ 596.202. Revisor por el DPS-DISH sin objeción excepto justificar la cantidad de 2. En el plano 9 de 9 se evidencia la instalación de 1.

k. Rev-2(17-11-2023) /. Esta observación fue atendida parcialmente. Presenta un error asumiendo la corriente Ip como el cálculo de la Planta de Emergencia y el calibre del conductor (el voltaje seleccionado es 208 y no 380 voltios). Ver Documento # SPM-300-138-2023 de noviembre 14 de 2023 página 12 y 13 de 15.

Estaré atento a las repuestas de estos literales y el documento final de la interventoría oficializando formalmente la versión final de la reformulación, balance de la obra considerando todos estos ajustes.

Atentamente.

Fernando Contreras Gonzalez.

---

**De:** Planeación Capitanejo <planeacion@capitanejo-santander.gov.co>

**Enviado:** martes, 14 de noviembre de 2023 17:40

**Para:** INTERSOCIAL ZONA 3 <consorciointersocialzona3@gmail.com>

**Cc:** Bertha Obdulia Ochoa Vivas <bertha.ochoa@prosperidadsocial.gov.co>; Angela Maria Chica Zuccardi <angela.chica@prosperidadsocial.gov.co>; Hernan Javier Ruge Padilla <hernan.ruge@prosperidadsocial.gov.co>; Fernando Contreras Gonzalez <fernando.gonzalez@prosperidadsocial.gov.co>; eduar2201@hotmail.com <eduar2201@hotmail.com>; Pedro Herrera <pechuu@hotmail.com>

**Asunto:** Subsanaciones a Observaciones derivadas de la mesa de trabajo PLAZA DE MERCADO

Buen día, en adjunto y cumpliendo nuestro compromiso, enviamos de manera oficial las subsanaciones a las observaciones realizadas en mesa de trabajo del 7 y el 9 de noviembre de 2023

al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO SANTANDER" para su verificación y aprobación.

Agradezco su ayuda.

[https://drive.google.com/file/d/1WYkGnvC3B8fdqtau-EF0qfOesFCG10yo/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1WYkGnvC3B8fdqtau-EF0qfOesFCG10yo/view?usp=drive_link)

**Arg. PEDRO ANTONIO HERRERA BARÓN**

Secretario de Planeación e Infraestructura

Municipio de Capitanejo - Santander

Celular: 3134327000